

株式会社 GSユアサ

お問い合わせは 広報・IR室

〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

TEL. 075-312-1214 FAX. 075-312-0493 <http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp>2015年10月1日
株式会社 GSユアサ**旧 日本電池製 太陽光発電システム用パワーコンディショナの
使用停止のお願いならびに発煙防止対策実施について**

株式会社 GSユアサ(社長:村尾 修、本社:京都市南区。以下、GSユアサ)は、1997年7月から2004年5月までの間に、旧 日本電池株式会社(現 GSユアサ)が製造・販売しましたパワーコンディショナについて、お客様において長期間ご使用された場合に(注1)、経年劣化によりごくまれに発煙に至る可能性のあることが判明いたしました。

つきましては、発煙防止の観点から下記対象製品(表1)をお使いのお客様に対し、使用停止のお願いならびに、発煙防止対策の実施をお知らせいたします。

また、今回の対象製品の一部は、GSユアサがキヤノン株式会社に納入し、キヤノンブランドで販売されておりますが、これらについても同様の対応をさせていただきます。

尚、お客様からのお問い合わせ窓口として、専用のフリーダイヤルを設置して対応するとともに、GSユアサのホームページ(注2)上で詳細についてお知らせいたします。

(注1) 「長期間ご使用された場合」とは、製造から15年を過ぎてご使用されている場合が該当します。

(注2) URL: <http://www.gs-yuasa.com/jp/info/pdf/20151001.pdf>

1. 対象製品

表1 対象製品の機種名、型名および製造年月

	旧 日本電池株式会社ブランドの製品	キヤノン株式会社ブランドの製品
機種名	ラインバックFX	キヤノンソーラーインバーター
型名	LBSC-4.5-S3C、LBSC-4.5-S3CX LBSC-4.5-S3CW、LBSC-4.5-S3CLL	SI-04
製造年月	1997年7月～2004年5月	1997年7月～2001年7月

(備考) 型名:LBSC-4.5-S3CFおよびLBSD-4.5-S3Cは発煙防止対策を講じており、対象製品ではありません。

2. 対策の内容

- (1) 当お知らせのほか、販売店を通じて対象製品の使用停止のお願いならびに発煙防止対策実施を告知いたします。
- (2) 現在、対象製品をご使用されているお客様につきましては、無償で発煙防止部品(注3)を設置いたします。
- (3) 発煙防止部品の設置は、2015年10月中旬から随時開始いたします。

(注3) 発煙防止部品の設置は、発煙を防止するための措置であり、製品の寿命を延命する対応ではありません。発煙防止部品を設置したとしても、他の部品の劣化やその他の原因により、製品が故障する場合があります。

3. お客様からのお問い合わせ窓口

- (1) 旧 日本電池ブランドの製品をお持ちのお客様

フリーダイヤル	0120 - 291 - 412
受付時間	①2015年10月1日～2015年10月31日まで 午前9時～午後6時(毎日) ②2015年11月1日以降 午前9時～午後6時(土・日・祝・休業日除く)

- (2) キヤノンブランドの製品をお持ちのお客様

フリーダイヤル	0120 - 221 - 315
受付時間	①2015年10月1日～2015年10月31日まで 午前9時～午後5時(日・祝日除く) ②2015年11月1日以降 午前9時～午後5時(土・日・祝日除く)

[この件に関する報道関係からのお問い合わせ先]
株式会社 GSユアサ 広報・IR室
TEL 075-312-1214